

Копия
Директор школы



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Северо-Восточный территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по
Оренбургской области
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.05.04.110.M.000251.09.06 от 04.09.2006г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

услуги в системе общего образования, предусмотренные Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Приморская средняя общеобразовательная школа» 462872, РФ, Оренбургская область, Кваркенский район, с.Приморск, ул.Школьная, д.3.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя общеобразовательная школа»
462872, РФ, Оренбургская область, Кваркенский район, с.Приморск, ул.Школьная, д.3.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Новоорского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» от 04.09.06г. № 232.
2. Протоколы лабораторно-инструментальных исследований аккредитованной испытательной лаборатории Новоорского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» от 17.08.06г.



Заключение действительно до срок не ограничен
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ФГУЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Новоорский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области»

462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, д.33

Телефоны: приемная

(35363) 7 16 29

факс (35363) 7 05 42

руководитель ИЛЦ (35363) 7 18 41

E-mail: cgsen_no@mail.esoo.ru

Расчетный счет 40503810900001000011 ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области

г.Оренбург БИК 045354001 ИНН 5610086304

E-mail: cgsen_no@mail.esoo.ru

68-08-10 № 215

от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

о возможности обеспечения санитарно – противоэпидемического
режима в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Приморская средняя общеобразовательная школа»

Код: 56.ФГУЗ.07.01-01.2010-0055

26.01.2010г.

Вид СЭЭ: видов деятельности,
объектов

дата

Подвид СЭЭ: 1.3

Я, главный врач Новоорского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» Л.И. Брюханова, рассмотрев представленные документы:

- акт санитарного обследования от 13.10.2009г.;
- протокол замеров уровня искусственного освещения от 11.11.2008г.;
- протокол измерений напряженности электромагнитного поля от 11.11.2008г.;
- протокол исследования воздуха учебных помещений на содержание радона от 11.11.2008г.;
- протокол измерений параметров микроклимата от 11.11.2008г.;
- протокол радиационного контроля от 11.11.2008г.

установил следующее:

Обследование МОУ «Приморская СОШ» проведено по письменной заявке
директора школы Ш.У.Альмухаметовой.

1. Учреждением на лицензирование заявлены следующие виды деятельности и
услуг: услуги в системе общего образования, предусмотренные Уставом МОУ
«Приморская СОШ».

2. В ходе обследования выявлено:

3.1.МОУ «Приморская СОШ», тел. 2-73-60, директор школы Ш.У.Альмухаметова.

3.2.Учредитель – местная администрация муниципального образования
Кваркенский район в лице главы местной администрации Е.В.Яковлева.

Учащиеся размещены в двух зданиях. Количество учащихся – 124 человек, число
кабинетов – 17, при числе классов 11. Расписание уроков согласовано с Северо-
Восточным территориальным отделом Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Школа имеет собственную территорию площадью 1,5 га.

Территория огорожена по периметру, разграничена на зону застройки физкультурно-спортивную зону, зону подвижных игр, хозяйственную площадку, зону зеленых насаждений, что соответствует санитарным требованиям.

Физкультурно-спортивная зона оборудована футбольным полем, спортивными гимнастическими снарядами. Санитарно – техническое состояние физкультурно-спортивной зоны удовлетворительное.

Хозяйственная площадка имеет отдельный въезд. Зеленые насаждения травяных, кустарниковых и древесных пород посажены по периметру территории школы, разграничивают зоны между собой.

Школа размещается в отдельном здании, которое имеет следующий набор помещений: вестибюль, гардероб, учебные кабинеты, лаборатории, рекреации, сан.узлы, спортзал, пищеблок, кабинет директора, учительская, подсобные помещения.

Вестибюль расположен на 1 этаже здания. Вход в здание оснащен тамбуром.

В вестибюле оборудован гардероб. Для каждого класса выделен отдельный ряд вешалок.

Блок учебных помещений располагается на 2-х этажах. На каждом этаже все учебные кабинеты объединены одной рекреацией.

Максимальное число учащихся в классе составляет 16 человек при норме не более 25 человек. Площадь учебных кабинетов составляет 54-56 кв.м., удельная площадь на одного учащегося равна 3,4 – 3,5 кв.м. при норме 2,5 кв.м/человека.

В школе имеется кабинет ИВТ площадью 56 кв.м. Максимальное число учащихся, обучающихся в этом кабинете - 13 человек. В кабинете установлено 15 компьютеров. Удельная площадь на одного учащегося составляет 4,3 кв.м., при норме 2,5 кв.м./чел. Расстановка компьютеров в кабинетах ИВТ периметральная, что оптимально. Расстояние между боковыми стенками компьютеров выдержано. Горизонтальная линия взора учащихся приходится на 2/3 высоты экрана, что соответствует санитарным требованиям. Проветривание обеспечено достаточное. Напряженность электромагнитного поля не превышает предельно-допустимого уровня на всех рабочих местах. Напряженность электростатического потенциала соответствует нормативным требованиям. Содержание аэроионов в воздухе кабинета ИВТ соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Вытяжной шкаф в лаборатории химии оборудован вентилятором, находится в рабочем состоянии.

Все помещения школы за исключением комнат хранения уборочного инвентаря имеют естественное освещение. Остекление оконных проемов моется 2 раза в год и по мере необходимости. На момент проверки находится в удовлетворительном состоянии.

Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками.

Все источники искусственного света обеспечены защитной арматурой. Уровень искусственной освещенности в пределах нормы (протокол от 11.11.08г. № 153). Удельная мощность в пределах нормы во всех помещениях школы. Запас электроламп имеется, пополняется по мере необходимости.

Отопление в школе водяное, автономное. Радиаторы расположены под оконными проемами. Показатели микроклимата удовлетворительные (протокол замеров параметров микроклимата от 11.11.2008г. № 164).

Шахты естественной вентиляции имеются во всех кабинетах, очищаются 2 раза в год, возможность проветривания обеспечена.

Здание школы имеет централизованное холодное водоснабжение. Канализация-местная. Системы водоснабжения и канализования находятся в рабочем состоянии.

Учебная мебель представлена I-VI группами. Расстановка мебели соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02. Классные доски имеют матовую поверхность. Все доски обеспечены лотками для меловой пыли. Высота подвеса нижнего края доски от 80

см. (для кабинетов начальных классов) до 90 см. (для кабинетов среднего и старшего звена), что соответствует нормам СанПиН 2.4.2.1178-02.

Спортзал 140 кв.м. расположен в отдельном блоке, оборудован баскетбольными кольцами, перекладиной, обеспечен матами, гранатами, «конем», верёвочной лестницей, волейбольными, футбольными мячами, скакалками, обручами, лыжами. Радиаторы отопления закрыты съёмными решетками. Санитарно-техническое состояние спортивного инвентаря и санитарно-гигиеническое состояние помещений находится в удовлетворительном состоянии. Уроки физкультуры проводятся с учетом группы здоровья и в соответствии с физиологической работоспособностью учащихся.

Санитарные узлы расположены на первом этаже здания, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Питьевой режим обеспечен на пищеблоке кипяченой водой и индивидуальными бокалами с последующей их обработкой, что соответствует санитарным требованиям.

Школьными завтраками охвачено 100 % учащихся. В недельном меню предусмотрены молоко, мясо, растительные жиры, выпечка, овощи, мукомольно-крупяные изделия. Продукты питания поступают на пищеблок регулярно. Перспективное меню в наличии. Перспективное меню на 21 день утверждено директором школы и согласовано с Северо-Восточным территориальным отделом. Записи в журнале «Бракеража готовых блюд», суточные пробы совпадают с фактически приготовленными блюдами, соответствуют ежедневному меню.

Пищеблок включает в себя следующий набор помещений: загрузочная - тарная, кладовая сухих продуктов, овощехранилище, мясной цех, овощной цех, горячий цех, моечная, обеденный зал, санитарный узел.

Помещение для приёма сырых продуктов имеет выход на хозяйственную площадку. Помещение оборудовано весами, колодой для рубки мяса. Колода продольных трещин не имеет, посыпана солью, накрыта клеёнкой. Кладовая сухих продуктов оснащена стеллажами, подтоварниками. Контроль заселённости грызунами ведётся. Количество холодильного оборудования достаточно. Принцип товарного соседства соблюдается.

На пищеблоке предусмотрены следующие технологические линии: «мясо сырое», «мясо варёное», «рыба сырая», «рыба вареная», «овощи сырые», «овощи варёные», «хлеб», «тесто». Число разделочных досок и ножей соответствует числу технологических линий. Маркировка соблюдается.

В горячем цехе электроплиты, жарочный шкаф содержатся в рабочем состоянии.

Для приёма использованной посуды выделен отдельный стол. Ёмкость для пищевых отходов промаркирована, оснащена крышкой.

Моечная оборудована 3-х гнездовой мойкой для мытья столовой посуды, горячей и холодной проточной водой обеспечена. Мойки промаркированы, литраж обозначен. Столовая посуда хранится в сушилках. Количество столовой посуды достаточно, свыше 3 комплектов на число учащихся, питающихся в одну перемену. Количество кухонной посуды достаточно, маркировка, литраж обозначены. Хранится кухонная посуда на стеллажах.

Мощность обеденного зала - 100 посадочных мест. Площадь на одно посадочное место составляет 1,0 кв.м. при норме не менее 0,76 кв.м. Условия для соблюдения личной гигиены учащихся имеются. Столы имеют легко моющуюся поверхность.

Прививочная работа, медицинские осмотры учащихся, оказание первой медицинской помощи, санпросветработа проводятся на базе Приморской ФАП. Для проведения реакции Манту выделен отдельный день. Вся медицинская документация ведётся в соответствии с установленными нормами.

Программа производственного контроля имеется, утверждена.

Производственный лабораторный контроль проводится в соответствии с договором с Новоорским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» от 06.09.2005г. №87.

Дезинфекционные мероприятия проводятся согласно договора с Новоорским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» от 01.01.2009г. № 142, в соответствии с СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», Сан.Пин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» согласно договору с Новоорским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» от 01.01.2009г.

Гигиеническое обучение и медицинский осмотр персоналом пройден в полном объеме в соответствии с приказом МЗ № 555.

Количество уборочного инвентаря – по 1 комплекту на помещение. В комплект входит: ёмкость и ветошь для мытья пола, швабра. Маркировка инвентаря соблюдается. Хранение инвентаря, моющих и дез.средств, приготовление рабочих растворов в специальном помещении. Дез.средства представлены гипохлоритом кальция – 130 кг. Содержание активно-действующих веществ определяется ежеквартально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Санитарно-гигиеническое состояние и противоэпидемический режим в МОУ «Приморская СОШ» соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Учреждение рекомендуется лицензионно - аккредитационной комиссии для положительного решения вопроса о лицензировании.

Приложение: протоколы лабораторно-инструментальных исследований от 11.11.2008г. на 11 л.

Главный врач Новоорского филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области»



Л.И. Брюханова